



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО КРАСНОСУЛИНСКОМУ РАЙОНУ

ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин
Ростовская область, 346350

Телефон/факс: (8267) 5-24-31

Е-mail: 110gpp_rnd@mail.ru

Единый номер «телефона горячей линии» и «телефона доверия»
(863) 239-99-99

«13» мая 2019 г. № 5-5-25-197
(дата, исх. номер)

Директору
МБОУ Табунщиковская СОШ
Кумовой Александре
Александровне

Ростовская область,
Красносулинский район, с.
Табунщиково, ул. Школьная, 28

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«13» мая 2019 г.
(дата)

г. Красный Сулин
(город, село, район)

Я, Начальник ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской
области подполковник внутренней службы Мелихов Григорий Александрович,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дел об административных правонарушениях в отношении юридического лица № «220-53/2019 от «08» мая 2019 года Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Табунщиковская средняя общеобразовательная школа
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

УСТАНОВИЛ:

В 12 ч. 00 мин. 08 мая 2019 года завершено плановое мероприятие по надзору в отношении МБОУ Табунщиковская СОШ, по соблюдению требований пожарной безопасности по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Школьная, 28.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в здании МБОУ Табунщиковская СОШ имеются нарушения требований норм и правил пожарной безопасности. За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в период проведения мероприятия по надзору к административной ответственности в соответствии с требованиями статьи 20.4 ч.1 КоАП России привлечено юридическое лицо МБОУ Табунщиковская СОШ.

Анализ выявленных нарушений требований пожарной безопасности и предложенных предписанием мероприятий по их устранению свидетельствует о недостатках в обеспечении пожарной безопасности объекта защиты, отсутствие контроля за деятельностью работников отвечающих за данные направления деятельности приводит к наличию нарушений требований ПБ, а именно:

1. На путях эвакуации (тамбур центрального входа) допускается применение для отделки стен пластик, который не имеет сертификатов соответствия. ППР в РФ п. 33, ФЗ № 123 ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п. 4.3.2.
2. Руководитель организации не обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от порубочных остатков. ППР в РФ п. 77.

3. Здание образовательного учреждения не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения на расстоянии менее 200 метров. ППР в РФ п. 55. ФЗ № 123 ст. 62.
4. Руководителем не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. СП 9.13130.2009 п. 4.1.32, ФЗ № 123 ст.6.
5. Руководителем организации не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. ППР в РФ п.2.
6. Руководителем не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для объекта в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил не разработаны. ППР в РФ п. 2
7. В кабинете «Учительская» допускается эксплуатация электрической розетки с поврежденной изоляцией. ППР в РФ п. 42
8. Помещение кухни (подсобное) не оборудовано датчиками автоматической пожарной сигнализацией. ФЗ № 123 ст. 51,52,54, СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное).
9. На путях эвакуации (коридор от столовой до спортзала) допускается применение для отделки стен МДФ панелей (из горючих материалов), которые не имеют сертификатов соответствия. ППР в РФ п. 33, ФЗ № 123 ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п. 4.3.2.
10. Двери кладовых помещений не имеют требуемого предела огнестойкости, не менее предела огнестойкости ограждающих конструкций, не противопожарные. ФЗ № 123 ст. 59, 88, СП 4.113130.2013 п.5.6.4
11. Здание котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. ФЗ № 123 ст. 51,52,54, ППР в РФ п. 61, СП 5.13130.2009 приложение А, НПБ 110-03* приложение обязательное.
12. В здании котельной допускается эксплуатация электрической проводки с видимыми нарушениями изоляции, а так же по временной схеме. ППР в РФ п. 42.
13. Здание котельной не обеспеченно огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2. ППР в РФ п. 70
14. Имеющийся пожарный щит не укомплектован инвентарем согласно норм положенности. ППР в РФ п. 482
15. Здание гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. ФЗ № 123 ст. 51,52,54, ППР в РФ п. 61, СП 5.13130.2009 приложение А, НПБ 110-03* приложение обязательное.
16. Здание гаража не обеспеченно огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2. ППР в РФ п. 70

Таким образом, причинами и условиями, способствующими совершению указанных административных правонарушений, является отсутствие контроля со стороны руководителя МБОУ Табунщикова СОШ, а так же отсутствие необходимых капиталовложений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации

(указываются номера статей и

об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

Рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение вышеуказанных недостатков.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления (не принятие мер) влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим административным законодательством.

(подпись лица, вынесшего представление)

(Мелихов Г.А.)

(расшифровка подписи)

Представление получил

13.05.19г.

(дата, должность, подпись)

(Кумова А.А.)

ФИО

Представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)